



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»  
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Тел.: (495) 521-23-33; факс (495) 529-82-52  
E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru), <http://www.vniipo.ru>

28 09 2009 № 13-103/4445

На № ВХ. 3007 от 26.08.2009

Генеральному директору  
ООО «ВЕКА Рус»  
Й.Л. Бекхофф

ул. Дорожная, уч. №10, у д. Губцево,  
Наро-Фоминский район, Московская  
область, 143397

По существу поставленных в Вашем письме вопросов сообщаем следующее.

Профили из полимерных или других материалов являются составной частью различных конструкций (оконных, дверных, светопрозрачных, остекления лоджий и балконов, перегородок и т.д.). Для установления возможности применения этих конструкций в зданиях и сооружениях проводится оценка их огнестойкости, а при необходимости и классов пожарной опасности. Группа горючести профиля так же как и другие показатели пожарной опасности (группа воспламеняемости, группа дымообразующей способности, группа токсичности продуктов горения) материала, определяемые в процессе проведения сертификации продукции, в этих случаях не учитываются и требования к представлению материалов профилей именно группы горючести Г2 не имеют никакого основания.

Начальник



Н.П.Копылов